



Keskimääräisiä L tar arvoja:			
Ltar L/m2/vrk	maalaJl	Huom	
>30	kkHk, SrMr		
20	Mr		
15	SIMr		
10	SI		

Ltar = _____ L/m2/vrk
MaalaJl=

JITA SANEERAUSPAKETTI / IMEYTYS

PL 47, 34801 VIRRAT
PUH03-475 6100

MITOITUSVESIMÄÄRÄ_5_xhenk. x_150_Lt/vrk=750_L/vrk

UMPISÄILIÖ_m3

SAKOSÄILIÖIDEN TILAVUUS_____lt

SAKOSÄILIÖIDEN OSASTOJEN LUKUMÄÄRÄ_____kpl

SÄILIÖIDEN ANKKUROINTI ON/EI

JITA ANKKUROINTIKANGAS _____KPL

KIVIAINEKSET:

SEPELI 16-32_12_m3rtr

SEPELI 8-16_10_m3rtr

SUOD.HIEKKA 0-8mm_25_m3rtr

IMEYTYSPUTKISTO:

YHTENÄINEN/ERILLINEN (TARPEETON YLIVIIVATAAN)

IMEYTYSPUTKISTON PITUUS_13,2_m

IMEYTYSKENTÄN PINTA-ALA_33_m2

K.osa	Kortteli/tila	Tontti / Rno	Rakennusluvan tunnus
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji Juoks. nro
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö Mittakaavat
			967502 Saneeraus (Imeytys) 1:100
			Suun. ala Työ No Piir.No Muutos
			Päiväys Yhteyshenkilä



Jita OY
Lakarintie 10, 34800 VIRRAT
Puh. (03) 475 6100
info@jita.fi