



TEKNINEN ERITTELY				
N:o	NIMIKE	TYYPPI	KPL	HUOM.
1.	PE-HD säiliö Korkeuden säätö Halkaisijat: Pohjan rakenne	D=860 2300 700 mm huoltoaukko	1 1 1	
2.	Kansisto, lämpöeristetty	PE-HD	1	
3.	Tuloyhde läv.holkki	110 M	5	
4.	Putkisto, nousuputki	PEH 63	1	
5.	Liitin	2" Kumitiiviste	1	
6.	Paineyhde	PE63	1	
7.	Sulkuventtiili	2"	1	
8.	Pallotakaisuventtiili	2"	1	
9.	Lapnestoventtiili, lisävaruste	R 3/4	-	
10.	Johdeputket	3/4" HST	2	
11.	Pumppu RPS V1300 1,3kw 380v	Q=2l/s H=10m	1	repijä terällä
12.	Pinnanohjaus	Pintavippa	1	
13.	Ylärajahälytys	Pintavippa	1	
14.	Sähkökeskus wilo MS-L sisäasennus Vippa käyttöinen	W -Control MS-L 1- 4kw	1	<input type="checkbox"/>
	Sähkökeskus IQ+ sisäasennus Lisävarusteet : Etänäyttö > kaapelin pituus max 1000m	IQ+ keskus 1-4kw älylogiikka Itse kalibroituva	1	<input type="checkbox"/>
				-pp/metalli-koteloitu keskus IP57 -kontaktori -ylivirtasuojia + hälytysrele -pääkytkin & ryhmävarokkeet -käy-0-käsin ohjauskytkimet -käyttötuntilaskimet -kaapeleiden läpivienttiivisteet
15.	Läpivienti keskuksen jalustalle	R2"		
16.	Läpiviennit kaapeleille	3 kpl M40x1.5		

LISÄLAITTEET

17.	Säiliön yläosan lämpöeristys			Pumppu RPS V1300 1,3kw 380v
18.	Maakaapeli	m		H=
19.	Kaapelin suojaputki	m		16
20.	Kaapelliitin			12
21.	Tuuletusputki lautasventtiilillä			8
22.	Keskuksen jalusta			4
23.	Ulkokeskus, lämmityksellä			0
24.	Perustuslaatta			0
25.	Kiinnitystarv.sarja			0

K.osa	Kortteli/tila	Tontti / Rno	Rakennusluvan tunnus
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji Juoks. nro
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö Mittakaavat
			Jv Pumppaamo 800x2200 968015
			Suun. ala Työ No Pii.No Muutos
			Päiväys Yhteyshenkilä



Jita OY
Lakarintie 10, 34800 VIRRAT
Puh. (03) 475 6100
info@jita.fi