




Viivytysjärjestelmä Jita Sn 8 1200/1360  
5-linjainen, padotus virtauksensäätökaivossa

HEK 560/500 tai 800/500

VTK 560/500 tai 800/500



Peitesyvyudet  
min 1,0m  
max 5,5m

Kaivannot ja täytöt Infra Ryl 16210 mukaisesti

Jita Sn 8 /Viivytys koko 1200/1360 (sisämitta/ulkomitta)

Sn 8, Tulpat pe, (suositeltava pituus 2,9m jaolla)

Tilavuus/ 1 linja (m<sup>3</sup>)

pituus	5,8m	11,6m	17,4m	23,2m	34,8m	40,6m...
D 1200	6,7	13,5	19,6	26,2	39,3	45,8

Putken koko  
 1200/1360mm

Kokonaistilavuus\_\_m<sup>3</sup>

Valitse:  valittu

Linjojen lukumäärä:  5

Tulo A:  160,  200,  250,  315mm  \_\_\_\_ mm

Poisto B:  110,  160,  200,  250,  315  \_\_\_\_ mm

Ylivuoto: C:  160,  200,  250,  315mm  \_\_\_\_ mm

Pituus D:  6,  12,  18,  24 m,  \_\_\_\_ m

HEK:  560  800 VVK:  560  800

(560 <200 yhteet, 800 >250 yhde)

Padotusreikä \_\_\_\_ mm

Tiivisteet putkeen

Ei

Kyllä

Satulakaivot (hiekkatiivis):  Kyllä/  Ei



Kirjoita mitat (cm)

Satulakaivon1 etäisyys: E: \_\_\_\_\_

Satulakaivon2 etäisyys: F: \_\_\_\_\_

Maanpinnan korkeus vesijuoksusta: G: \_\_\_\_\_

Tarkastuskaivot/putket



Kosa	Korttelit/tila	Tontti / Rno	Rakennuksen tunnus
Rakennustoimenpide			Piirustelaji Juoks. nro
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö Viivytysjärjestelmä Sn 8 5 LINJAINEN, id 1200
			Mittakaavat
			Suun. alo Työ No Piir.No Muutos
			Päiväys Yhteyshenkilö



Jita OY  
Lakarintie 10, 34800 VIRRAT  
Puh. (03) 475 6100  
info@jita.fi