




ASEMPIIRROS 1:

JITA II-1500 (967502) + JITA III (967503)  
HARMAIDEN VESIEN MAASUODATUS



- TRIPLA IMEYTYSPUTKI
- TUPLA SALLIJAPUTKI
- TRIPLA 110/96
- SUODATINKANGAS
- SUUNNITeltu KORKEUS



Maasuodatushiekan rakeisuusalue  
JITA OY, JITA II-1500+III

PL 47, 34801 VIRRAT  
PUH03-475 6100

MITOITUSVESIMÄÄRÄ 5 xhenk. x 150 Lt/vrk = 750 l/vrk

UMPISÄILIÖ 5,2 m<sup>3</sup>

SAKOSÄILIÖIDEN TILAVUUS 1500 lt

SAKOSÄILIÖIDEN OSASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 2 kpl

SÄILIÖIDEN ANKKUROINTI ON/EI

JITA ANKKUROINTIKANGAS \_\_\_\_\_ KPL

KIVIAINEKSET:

SEPELI 16-32 12 m<sup>3</sup>tr

SEPELI 8-16 10 m<sup>3</sup>tr

SUOD.HIEKKA 0-8mm 25 m<sup>3</sup>tr

IMEYTYSPUTKISTO:

YHTENÄINEN/ERILLINEN (TARPEETON YLIVIVATAAN)

IMEYTYSPUTKISTON PITUUS 13,2 m

IMEYTYSKENTÄN PINTA-ALA 33 m<sup>2</sup>

K.osa	Kortteili/tila	Tontti / Rno	Rakennusluvan tunnus
Rakennustoimenpide			Piirustusajä Juoks. nro
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö Mittakaavat
			967502+967503 Harmaiden vesien maasuodatus 1:100
Suun. ala	Työ No	Piir.No	Muutos
Päiväys	Yhteyshenkilö		



Jita OY  
Lakarintie 10, 34800 VIRRAT  
Puh. (03) 475 6100  
info@jita.fi